

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Byggnadstekniska nämnden

Kallelse utfärdad den 7 maj 2015

12.05.2015

52 - 70

Sammanträdestid	Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 – 20.50
Sammanträdesplats	Kommungården
Ärendets §-nummer	Ärende
BTN 52 §:	Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet2
BTN 53 §:	Protokolljustering.....2
BTN 54 §:	Godkännande och komplettering av föredragningslistan.....2
BTN 55 §:	Tjänstemannabeslut.....3
BTN 56 §:	Dan och Siv Wilén, tillbyggnad av garagebyggnad på lägenheten Elinlund 16:1 i Torp by.....4
BTN 57 §:	Joachim och Heidi Lundberg, nybyggnad av växthus på lägenheten Åsen 3:45 i Frebbenby by.....5
BTN 58 §:	Yngve Andersson, tillbyggnad av fritidshus på lägenheten Rödhälla 4:11 i Torp by6
BTN 59 §:	Maria Egeland, nybyggnad av båthall på lägenheten Tumstocken 1:27 i Sålis by.....7
BTN 60 §:	Maria Grönroos, nybyggnad av bastu på lägenheten Sandvik 5:42 i Bovik by.....8
BTN 61 §:	Eva och Henrik Karlsson, nybyggnad av fritidshus på lägenheten Trollgläntan 1:68 i Kattby by9
BTN 62 §:	Enskilt avlopp, Conny Häger10
BTN 63 §:	Enskilt avlopp, Mikael Holmström och Kim Holmström.....11
BTN 64 §:	Ombyggnad av Kattnäs vägen12
BTN 65 §:	Installation av vägbelysning vid Annavägen13
BTN 66 §:	Sammanslagning av två hyreslägenheter, Chatarinahemmet i Kattby.....14
BTN 67 §:	Renovering av herr-wc i Näfsby skola.....15
BTN 68 §:	Installation av trygghetslarm till Hammargården16
BTN 69 §:	Framtagande av ny byggnadsordning17
BTN 70 §:	Till kännedom19

Bilagor till kallelse:

1. Förslag till byggnadsordning

Enligt uppdrag,

Hammarland den 07.05.2015

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Emma Mattsson

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 18.05.2015 kl. 8.30-16.00


INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 07.05.2015–22.05.2015

Hammarland den 07.05.2015

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Emma Mattsson

**HAMMARLANDS KOMMUN**Organ
Byggnadstekniska nämnden**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum
12.05.2015Nummer
4/2015

Sammanträdestid Sammanträdesplats	Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 – 20.50 Kommungården
Beslutande	Stig A Mattsson, ordförande Tommy Saarinen, vice ordförande Britta Bergman Tommy Häggblom Ulla Eriksson Jessica Eklund Frånvarande: Anders T Karlsson
Övriga närvarande	Emma Mattsson, byggnadsinspektör/kommuntekniker Frånvarande: Lars Häggblom, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör Leif Salmén, kommunstyrelsens representant
Paragrafer	§§ 52 – 70
Underskrifter	Hammarland den 12 maj 2015, Stig Mattsson Ordförande Emma Mattsson Protokollförare
Protokoll-justering Ort och tid Underskrifter	Hammarland den 12 maj 2015, Jessica Eklund Tommy Saarinen
Protokollet framlagt till påseende Ort och tid Underskrifter	Hammarland den 18 maj 2015, Emma Mattsson
Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid Underskrift	Hammarland den 2015

BTN 52 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet**BTN 52 §: BESLUT:**

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

BTN 53 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Jessica Eklund och Tommy Saarinen till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 53 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.

BTN 54 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan**BTN 54 §: BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Komplettering § 69
 2. Komplettering av § 70
-

BTN 55 §: Tjänstemannabeslut

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommuntekniker-byggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den 16.11.2011.

Följande ärenden har behandlats under januari och februari månad 2015:

- 7 § Ingmar Sundqvist – Semesterledighet
- 8 § Peter Mattsson – Semesterledighet
- 9 § Hammarlands Församling – Rivningsanmälan
- 10 § Peter Mattsson – Semesterledighet
- 11 § Torbjörn Häggblom – Avloppsanslutning
- 12 § Ålands Fackliga semesterorganisation – Avloppsanslutning
- 13 § Tommy Nordin – Semesterledighet
- 14 § Britt-Marie Sundqvist – Ansvarig arbetsledare

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 55 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 56 §: Dan och Siv Wilén, tillbyggnad av garagebyggnad på lägenheten Elinlund 16:1 i Torp by

Upptogs till behandling Dan och Siv Wiléns ansökan om bygglov för tillbyggnad av en garagebyggnad om 28 m² på lägenheten Elinlund 16:1 i Torp by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Efter tillbyggnaden är garagebyggnaden 73 m².

Tillbyggnaden om 28 m² avser en kallförrådsdel där en befintlig bränslesilo byggs in.

Sökanden anhåller om att Dan Wilén godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Dan Wilén godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 56 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 57 §: Joachim och Heidi Lundberg, nybyggnad av växthus på lägenheten Åsen 3:45 i Frebbenby by

Upptogs till behandling Joachim och Heidi Lundbergs ansökan om bygglov för nybyggnad av ett växthus om 18 m² på lägenheten Åsen 3:45 i Frebbenby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

På tomten finns sedan tidigare ett bostadshus och en garagebyggnad. Tillstånd att placera växthuset närmare rågräns än 5 m finns.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av växthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

BTN 57 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 58 §: Yngve Andersson, tillbyggnad av fritidshus på lägenheten Rödhälla 4:11 i Torp by

Upptogs till behandling Yngve Anderssons ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus om 72 m² på lägenheten Rödhälla 4:11 i Torp by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Efter tillbyggnaden är fritidshuset 130 m².

Fastigheten har en strandlinje om ca.135 m. Tillbyggnaden placeras minst 30 meter från strandlinjen.

Sökanden anhåller om att Tommy Sundlöf godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Tommy Sundlöf godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 58 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 59 §: Maria Egeland, nybyggnad av båthall på lägenheten Tumstocken 1:27 i Sålís by

Upptogs till behandling Maria Egelands ansökan om bygglov för nybyggnad av en båthall på lägenheten Tumstocken 1:27 i Sålís by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Fastigheten är 5130 m² och sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus.

Sökanden anhåller om att Stellan Egeland godkänns som ansvarig arbetsledare.

Avloppet leds till befintligt reningsverk.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en båthall med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
- Stellan Egeland godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 59 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 60 §: Maria Grönroos, nybyggnad av bastu på lägenheten Sandvik 5:42 i Bovik by

Uptogs till behandling Maria Grönroos ansökan om bygglov för nybyggnad av en bastu på lägenheten Sandvik 5:42 i Bovik by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Bastun om 12 m² placeras ca 8 m från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 6.5.2015 och förordar placeringen. Placeringen anpassas till bergets form och struktur och placeras bakom en bergskant. Bastun placeras på ca +1,5 m ovanför normalvattenstånd. Befintliga tallar skall bevaras. Bastun behandlas med järnvitriol och taket förses med material med diskret färg.

Sökanden anhåller om att Johan Grönroos godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt tillstånd.
- Johan Grönroos godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 60 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 61 §: Eva och Henrik Karlsson, nybyggnad av fritidshus på lägenheten Trollgläntan 1:68 i Kattby by

Upptogs till behandling Eva och Henrik Karlssons ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på lägenheten Trollgläntan 1:68 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Fritidshuset om 135 m² placeras minst 30 m från strandlinjen.
Fastigheten är sedan tidigare obebyggd.

Sökanden anhåller om att Göte Gundersson godkänns som ansvarig byggarbetsledare.

Sökanden anhåller om att Åke Häggblom godkänns som ansvarig FVA-arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
- Avloppet skall ordnas enligt särskilt tillstånd.
- Göte Gundersson godkänns som ansvarig byggarbetsledare.
- Åke Häggblom godkänns som ansvarig FVA-arbetsledare.

BTN 61 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 62 §: Enskilt avlopp, Conny Häger

Upptogs till behandling Conny Hägers ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Östernäs 1:15 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser nybyggnad av markbädd med särskild fosforrening för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Conny Häger tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshuset på lägenheten Östernäs 1:15 i Bovik by av Hammarland kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet leds till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en markbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 5. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till markbäddens botten och rätta storleken på sand och grus används. Särskild fosforrening skall installeras. *Markbädden skall minst vara 20 m².*

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna markbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk. *Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år.* Tömningen skall registreras. Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 62 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 63 §: Enskilt avlopp, Mikael Holmström och Kim Holmström

Uptogs till behandling Mikael Holmström och Kim Holmströms ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Snickars 8:0 i Sälis by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser nybyggnad av infiltrationsanläggning för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Mikael Holmström och Kim Holmström tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Snickars 8:0 i Sälis by av Hammarland kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet leds till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en infiltrationsbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 4. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till infiltrationsbäddens botten och rätta storleken på sand och grus används. *Infiltrationsanläggningen* skall minst vara 35 m².

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk. *Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år*. Tömningen skall registreras. Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 63 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 64 §: Ombyggnad av Kattnäsvägen

Ombyggnad av Kattnäsvägen, ca 1050 m stabiliseringsfräsning, har varit utbudet på entreprenad i Ålandstidningen den 17 april. Sista dagen att lämna in anbud är 11 maj 2015.

Kommunteknikerns förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 64 §: BESLUT:

Inom anbudstiden har 2st anbud inkommit, de öppnades enligt följande:

1. Fma K-J:s Gräv
2. Firma Jan Widman

Byggnadstekniska nämnden förkastar anbudet givet av Fma K-J:s gräv då givet anbud ej uppfyller förfrågan. Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet givet av Firma Jan Widman.

BTN 65 §: Installation av vägbelysning vid Annavägen

Installation av vägbelysning vid Annavägen, har varit utbudet på entreprenad i Ålandstidningen den 17 april. Sista dagen att lämna in anbud är 11 maj 2015.

Kommunteknikerns förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 65 §: BESLUT:

Inom anbudstiden har 2st anbud inkommit, de öppnades enligt följande:

1. Olles El
2. Klingbergs elektriska

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det för kommunen mest ekonomiska anbudet givet av Olles El.

BTN 66 §: Sammanslagning av två hyreslägenheter, Chatarinahemmet i Kattby

Sammanslagning av två hyreslägenheter i Chatarinahemmet I i Kattby har varit utbudet på entreprenad i Ålandstidningen den 7 april. Sista dagen att inlämna anbud är 11 maj 2015.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 66 §: BESLUT:

Inom anbudstiden har 1st anbud inkommit och öppnades:

1. Byggnadsfirma A. Kuitunen

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet givet av Byggnadsfirma A. Kuitunen.

BTN 67 §: Renovering av herr-wc i Näfsby skola

Renovering av herr-wc i Näfsby skola har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 7 april. Sista dagen att inlämna anbud är 11 maj 2015.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 67 §: BESLUT:

Inom anbudstiden har det ej inkommit några anbud. En riktad anbudsfrågan görs till minst 3 st entreprenörer. Beslut om antagande av entreprenör för ombyggnaden får tas på tjänstemannanivå av kommunteknikern inom budgeterade medel.

BTN 68 §: Installation av trygghetslarm till Hammargården

Installation av trygghetslarm till Hammargården har varit utbudet på entreprenad i Ålandstidningen den 7 april. Sista dagen att inlämna anbud är 11 maj 2015. En komplettering av handlingarna skickades ut per mail den 29 april till de som hämtat ut handlingar.

Två stycken anbud har inlämnats. De inkomna anbuden öppnades den 12 maj 2015 enligt öppningsprotokoll.

Kommunteknikern förslag:

Det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 68 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det för kommunen mest totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av Ålands Telefon.

Kst 239 §: Framtagande av ny byggnadsordning**Kst 239 §: BESLUT:**

Kommunstyrelsen besluter att ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till ny byggnadsordning.

BNT 176 §: Ett första utkast till förslag till ny byggnadsordning har tagits fram av byggnadsinspektören.
(Bilaga 2, BTN 12.11.2014, § 176)

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden diskuterar förslaget till byggnadsordning och bordlägger ärendet till nästa möte för vidare utredning.

BTN 176 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BNT 12 §: Ett omarbetat förslag har tagits fram av byggnadsinspektören.
(Bilaga 2, BTN 26.01.2015, § 11)

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden diskuterar förslaget till byggnadsordning.

BTN 12 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet.

BNT 69 §: Ett omarbetat förslag har tagits fram av byggnadsinspektören.
(Bilaga 1, BTN 12.05.2015, § 69)
Om kommunal byggnadsordning stadgas i PBL 8 och 9 §. Enligt 9 § skall ett hörande i beredningsskedet hållas enligt 30 §.

Fortsättning

Fortsättning.

Byggnadsinspektörens förslag:

Ett hörande ordnas för allmänheten på kommunkansliet om den nya byggnadsordningen.

Förslaget till byggnadsordning sänds till följande för utlåtande:

- Grannkommunerna
- Landskapsregeringen
- Lantmäteribrån

BTN 69 §:

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt byggnadsinspektörens förslag godkänns.

BTN 70 §: Till kännedom

1. Ålands förvaltningsdomstols beslut nr 37/2015
2. Informationsblad till bygglovssökanden
3. Kommunfullmäktiges beslut § 28 gällande taxor och bestämmelser för småbåtshamnen på Öra Strand

BTN 70 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden tog ärendet till kännedom.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Organ
Byggnadstekniska nämnden
BESVÄRSFÖRBUD

Sammanträdesdatum
12.05.2015

Paragrafer
52- 70

Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer: §§ 52-55, 67, 69, 70</p> <hr/> <p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:</p> <p>Paragrafer: § ; 62-66, 68</p> <hr/> <p>Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. § ;</p>
-----------------------------	---

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse	<p>Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ</p> <p>Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND</p> <p>Paragrafer: § ; 62-66, 68</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.</p> <p>Protokollet är framlagt till påseende den 18.05.2015</p> <p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>
Rättelseyrkandets innehåll	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>

BESVÄRSANVISNING

<p>Besvärsmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.</p> <hr/> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p>Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN</p> <p>Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar</p> <p>Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar §: 56-61,</p> <p>Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid dagar paragrafer</p> <p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.</p>
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till:</p> <p>Namn, adress och postadress Paragrafer</p> <hr/> <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):</p> <p>Namn, adress och postadress Paragrafer</p> <hr/>
<p>Tilläggsuppgifter</p>	<p>Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.</p>

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten