

OX2 ÅLAND
BLOMSTRINGE
BLOMSTRINGEVÄGEN 12
AX-22150 JOMALA



UTLÅTANDE ÖVER VATTENUTTAG

Refererande till möte den 9 januari 2025 mellan representanter för OX2 Åland och Ålands Vatten gällande vattenuttag till OX2 Ålands planerade satsning på produktion av vätgas i anslutning till företagets satsning på solenergi i Hellesby, Hammarland.

OX2 Åland redogjorde i samband med mötet om ett planerat vattenuttag i omfattningen av ca 35 000 m³/år.

Ålands Vatten konstaterar att ett vattenuttag i den omfattningen inte utgör ett problem för vattendistributionssystemet under förutsättning av följande villkor möts.

- Att den aviserade vattenmängden tappas jämt över året.
- Att tappningen görs via en utjämnings tank för att förhindra tryckfallssituationer, rekommenderad reservoar på 100 m³ med egen pumpstation.
- Att fyllningen till reservoaren görs via en motordriven ventil som regleras så att trycket på den kommunala ledningen inte understiger ett inställt tillåtet lägsta tryck.

Arrangemanget med den specifika vattenanslutningen är en fråga för Hammarlands kommun.

Jomala den 20 januari,

Solve Högman

Vd