Analysrapport

Rapportnr: 004175
11.11.2026

Uppdragsinformation:

Kund: K-0075

Mottagare:

Hammarlands kommun
Dan Vik
Klockarvägen 3
22240 Hammarland

Prov-ID:	1-26-00562-001	**Provmärkning:**	Orrholmavägen 67	**Provtagningsdatum:**	2.11.2026
Produkt:	Hushållsvatten			**Ankomstdatum:**	2.11.2026 11:10
Provbeskrivning:	Ledningsvatten			**Undersökning inledd:**	2.11.2026
Undersökningsorsak:	Egenkontroll				
Provtaget av:	Dan Vik				

Analys	Resultat	Obs	Gränsvärde	Enhet	Utfört	MO	Metod
Intestinala enterokocker	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 7899-2:2000
Sensorisk undersökning	Se kommentar				4.11.2026		SFS-EN 1622:2006, mod.
pH (25 °C)	8,0		6,5-9,5		2.11.2026		* SFS-EN ISO 10523:2012
Konduktivitet (25 °C)	490		2499	µS/cm	2.11.2026		* SFS-EN 27888:1994
Turbiditet	<0,3			FNU	2.11.2026		* SFS-EN ISO 7027 1:2016
Färg	<5			mg/l Pt	2.11.2026		SFS-EN ISO 7887:2012
Nitrit, NO2	<0,01		0,1	mg/l	2.11.2026		* SFS 3029:1976
Nitrat, NO3	1		49	mg/l	3.11.2026		* Ber SFS-EN ISO 13395:1997, SFS 3029:1976
Ammonium, NH4	<0,01		0,49	mg/l	2.11.2026		* SFS-EN ISO 15923-1:2024 mod
Totalhårdhet	7,5			°dH	5.11.2026		SFS 3003:1987
CODMn	1,4		4,9	mg/l	5.11.2026		* SFS 3036:1981
Klorid	63		249	mg/l	5.11.2026		* SFS 3006:1982
Fluorid	<0,3		1,49	mg/l	6.11.2026		* SFS 3027:1976
Järn	<2,5		199	µg/l	11.11.2026		* SFS-EN ISO 17294-2:2023
Mangan	0,8		49	µg/l	11.11.2026		* SFS-EN ISO 17294-2:2023
Koliforma bakterier	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
E. coli	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

* Metoden är ackrediterad

Prov-ID:	1-26-00562-002	**Provmärkning:**	Öra	**Provtagningsdatum:**	2.11.2026
Produkt:	Hushållsvatten			**Ankomstdatum:**	2.11.2026 11:10
Provbeskrivning:	Ledningsvatten			**Undersökning inledd:**	2.11.2026
Undersökningsorsak:	Egenkontroll				
Provtaget av:	Dan Vik				

Analys	Resultat	Obs	Gränsvärde	Enhet	Utfört	MO	Metod
Intestinala enterokocker	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 7899-2:2000
Sensorisk undersökning	Se kommentar				4.11.2026		SFS-EN 1622:2006, mod.
pH (25 °C)	7,3		6,5-9,5		2.11.2026		* SFS-EN ISO 10523:2012
Konduktivitet (25 °C)	480		2499	µS/cm	2.11.2026		* SFS-EN 27888:1994
Turbiditet	<0,3			FNU	2.11.2026		* SFS-EN ISO 7027 1:2016
Färg	<5			mg/l Pt	2.11.2026		SFS-EN ISO 7887:2012
Nitrit, NO2	<0,01		0,1	mg/l	2.11.2026		* SFS 3029:1976
Nitrat, NO3	1		49	mg/l	3.11.2026		* Ber SFS-EN ISO 13395:1997, SFS 3029:1976
Ammonium, NH4	<0,01		0,49	mg/l	2.11.2026		* SFS-EN ISO 15923-1:2024 mod
Totalhårdhet	7,4			°dH	5.11.2026		SFS 3003:1987
CODMn	1,7		4,9	mg/l	5.11.2026		* SFS 3036:1981
Klorid	64		249	mg/l	5.11.2026		* SFS 3006:1982
Fluorid	<0,3		1,49	mg/l	6.11.2026		* SFS 3027:1976
Järn	<2,5		199	µg/l	11.11.2026		* SFS-EN ISO 17294-2:2023
Mangan	0,9		49	µg/l	11.11.2026		* SFS-EN ISO 17294-2:2023
Koliforma bakterier	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
E. coli	0		0	cfu/100 ml	4.11.2026		* SFS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

* Metoden är ackrediterad

Kommentarer

1-26-00562

Gäller för prov 1-2:
Sensorisk undersökning: Lukt och utseende: Ingen onormal förändring.

Enligt de analyser som utförts är vattnet av **god hushållsvattenkvalitet** och uppfyller kvalitetskraven och kvalitetsmålen i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 (ÅFS 88/2016).
Värdet 0 för bakterieanalyser innebär att bakterien inte har påvisats. Det statistiktekniskt korrekta värdet är dock <1.
Se bilaga "Vägledning för tolkning av analyssvar".

Analyskommentarer

1-26-00562-001, Järn	Provet analyserat vid Eurofins Environment Testing Finland. Laboratoriet är ett testningslaboratorium T039 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.
1-26-00562-001, Mangan	Provet analyserat vid Eurofins Environment Testing Finland. Laboratoriet är ett testningslaboratorium T039 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.
1-26-00562-002, Järn	Provet analyserat vid Eurofins Environment Testing Finland. Laboratoriet är ett testningslaboratorium T039 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.
1-26-00562-002, Mangan	Provet analyserat vid Eurofins Environment Testing Finland. Laboratoriet är ett testningslaboratorium T039 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.

11.11.2026

Nina Rosenback-Holmström, biolog

Sändlista

Vik, Dan
Hammarlands kommun, Info

Obs: >> överskrider gränsvärdet för kvalitetskravet
> överskrider gränsvärdet för kvalitetsmålet
< underskrider gränsvärdet för kvalitetsmålet

cfu = kolonibildande enhet

Kommentarer och utlåtande omfattas inte av ackrediteringen. Provresultaten avser endast ovanstående prover såsom de har inlämnats av kunden. Analysrapporten får återges endast i sin helhet. Mätosäkerheten (MO) för ackrediterade analyser fås från laboratoriet vid begäran.